

АКТ № 01/2024-09-19

підтвердження відповідності систем протипожежного захисту
на об'єкті: Навчально-виробничий корпус КПКІТП за адресою: м. Київ, вул. Грушецька, 13.

м. Київ

« 22 » 09 2024 р.

Комісія, призначена наказом КПКІТП № 252/1 від « 19 » 09 2024 року
(назва організації-замовника робіт, яка призначила комісію)

у складі:

Голови — представника замовника робіт: Алла Павлівна Богдаренко
директор
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Членів комісії — представників:

монтажної організації: ТОВ «БУДСПЕЦГАРАНТ ГРУП», директор Павло ПАРЦЕВСЬКИЙ
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

організації, що здійснює пожежне спостереження: не залучалась

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

третья сторона: не залучалась
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

провела перевірку виконаних робіт з монтажу СПЗ на об'єкті: Навчально-виробничий корпус КПКІТП по вул. Грушецька, 13, на площі 3224,2 м².
(назва будинку, споруди, цеху, приміщень у будинку, відомча належність, адреса) (площа, що її захищають)

що входить до складу _____
(назва підприємства, установи, організації, його черги,
пускового комплексу, відомча належність, адреса)

I. Система пожежної сигналізації та оповіщення

Монтажна організація ТОВ «БУДСПЕЦГАРАНТ ГРУП», 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 82, офіс 256.
(назва організації та її адреса)

(назва дозвільного документа, серія, номер, номер і дата наказу тощо)

виконала монтаж системи пожежної сигналізації та устаткування передавання тривожних сповіщень відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, розробленої:

ТОВ «БУДСПЕЦГАРАНТ ГРУП», шифр проекту ОС.2024.02/21-01-СПС.СО
(назва проектної організації, її адреса, №, шифр проекту)

яка пройшла експертизу (експертну оцінку) в _____
(назва організації, що проводила експертизу (експертну оцінку))

експертний висновок (оцінка) № _____ від « ____ » _____ 20__ р.,
виданий _____

№ п/п	Назва змонтованого обладнання	Кількість установленого устаткування	Документ щодо оцінки відповідності устаткування	Резерв устаткування переданого замовнику	Примітки
1.	Пристрій приймально-контрольний пожежний «Вектор-1»	1	UA.10393.00008-22 до 13 січня 2025 р	-	
2.	Модуль цифрового GSM-автодозвону (МЦА-GSM.4)	1	DCS.0001065-21 До 06 травня 2024 р	-	

3.	Блок шлейфів адресний	1	UA.10393.00008-22 до 13 січня 2025 р	-	
4.	Сповіслювач пожежний димовий СПД-3А	173	UA.10393.00007-22 до 13 січня 2025 р	18	
5.	Сповіслювач пожежний тепловий СПТ-АВ	12	UA.10393.00012-22 до 13 січня 2025 р	2	
6.	Сповіслювач пожежний ручний СПР-4L	22	UA.10393.00003-22 до 13 січня 2025 р	3	
7.	Акумулятор 12В 7 А/год.	2	UA0.YT.052011-21 до 21 грудня 2024 р	-	

Додаткова інформація, що характеризує змонтовану на об'єкті систему 14 шлейфів ПС

Назва організації, що здійснює підтримання експлуатаційної придатності системи пожежної сигналізації та устаткування передавання тривожних сповіщень не залучалась

(адреса організації, назва дозвільного документа, серія, номер,

номер, дата та термін дії договору на підтримання експлуатаційної придатності)

Систему пожежної сигналізації та устаткування передавання тривожних сповіщень, змонтовану в Навчально-виробничий корпус КПКІТП по вул. Грушецька, 13

(назва будинку, споруди, цеху, приміщень у будинку, відомча належність, адреса)

вважати такою, що пройшла комплексне випробування, відповідає чинним нормативним документам, проектній документації та є готовою до експлуатування як елемент загальної системи протипожежного захисту будинку з « » 2024р.

Голова комісії — представник замовника (забудовника)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Директор КПКІТП:




(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Технічний нагляд:



(підпис)

(прізвище та ініціали)

Монтувальна організація:

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Павло ПАРЦЕВСЬКИЙ

II. Система керування евакуюванням людей

Монтувальна організація ТОВ «БУДСПЕЦГАРАНТ ГРУП», 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 82, офіс 256.

(назва організації та її адреса)

(назва дозвільного документа, серія, номер, номер і дата наказу тощо)

виконала монтування системи пожежної сигналізації та устаткування передавання тривожних сповіщень відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, розробленої:

ТОВ «БУДСПЕЦГАРАНТ ГРУП», шифр проекту СС.2024.02/21-01-СПС.СО

(назва проектно-конструкторської організації, її адреса, №, шифр проекту)

яка пройшла експертизу (експертну оцінку) в

(назва організації, що проводила експертизу (експертну оцінку))

№ п/п	Назва змонтованого обладнання	Кількість встановленого устаткування	Документ щодо оцінки відповідності устаткування	Резерв устаткування переданого замовнику	Примітки
1.	Система голосового оповіщення типу «ВЕЛЛЕЗН-120-400»	1	UA.032.СС.0257-22 до 07 листопада 2026р	-	
2.	Гучномовець ЗАС100ПН-2	38	UA.032.СС.0259-22 до 07 листопада 2026р	-	
3.	Гучномовець 6АС100ПН-2	47	UA.032.СС.0259-22 до 07 листопада 2026р	-	
4.	Оповіщувач світловий	28	UA.032.СС.0241-22 до 23 жовтня 2025 р	-	
5.	Комплекс переговорний для системи оповіщення на 8 абонентів	1	UA.СВ.010.00135-23 до 15 листопада 2025 р	-	

Додаткова інформація, що характеризує змонтовану на об'єкті систему 5 зон оповіщення

Назва організації, що здійснює підтримання експлуатаційної придатності системи оповіщення про пожежу та керування евакуюванням людей відсутня
(адреса організації, назва дозвільного документа, серія, номер,

номер, дата та термін дії договору на підтримання експлуатаційної придатності)

Систему пожежної сигналізації та устаткування передавання тривожних сповіщень, змонтовану в Навчально-виробничий корпус КПКІТП по вул. Грушецька, 13

(назва будинку, споруди, цеху, приміщень у будинку, відомча належність, адреса)

вважати такою, що пройшла комплексне випробування, відповідає чинним нормативним документам, проектній документації та є готовою до експлуатування як елемент загальної системи протипожежного захисту будинку з «___» _____ 2024р.

Голова комісії — представник замовника (забудовника)

Директор КПКІТП:

Технічний нагляд:

Монтувальна організація:



(підпис)


(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)



(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Павло ПАРЦЕВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)